

157-1113

Dosquebradas, 17 de marzo de 2020



SERVICIUDAD  
Radicación No: 1113  
Fecha: 2020-03-17 16:49

Ingeniero  
ALEXANDER OSORIO PATIÑO  
DIRECTOR DE INTERVENTORIA  
INGENIERIA Y ESTUDIOS SAS  
CALLE 12 N°. 13-53  
3252766  
Pereira, Risaralda.

Asunto: Respondiendo a: RESPUESTA A OFICIO JF. 101-2020 RADICADO No 1132-2020. Radicado No.2055

Cordial saludo,

En respuesta al oficio con radicado N° 2055-2020 el cual a su vez da respuesta al oficio con radicado N° 1132-2020, la Subgerencia Técnica y Operativa se permite informar que, en atención a la solicitud presentada por el señor ALEXANDER OSORIO PATIÑO, en calidad de ingeniero director de la interventoría INGENIERIA Y ESTUDIOS para el contrato de obra N 1490 de 2019 de la Secretaria de Infra estructura de la Gobernación de Risaralda, con respecto al concepto técnico para la reposición de las redes de alcantarillado, se informa, que teniendo en cuenta el informe de DIAGNOSTICO INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO VIA JAPON FRAILES con fecha de diciembre de 2019 y elaborado por la empresa HIDRACONST S.A.S, y referido por la interventoría el día 11 de febrero de 2020 a este despacho, me permito aclarar que según el contenido de dicho informe y ya que este fue previamente revisado y aprobado por la interventoría de la secretaria de infraestructura de la gobernación , en pro de la estabilidad de la obra en ejecución, y en vista que la empresa SERVICIUDAD ESP no cuenta con equipos de exploración de redes mediante CCTV, se ve procedente la restitución de los tramos de tubería con afectaciones estructurales que pudiesen comprometer la estabilidad de dicha obra. De igual manera y como se había solicitado con antelación desde los comités de obra del 5 de febrero y del 4 de marzo a la interventoría, con el ánimo de dar los conceptos definitivos requeridos, se reitera la solicitud, de la localización en planta del sector de obra, mediante un plano de afectación de los tramos de redes de alcantarillado con las debidas nomenclaturas de las cámaras de inspección entre las que se encuentran los tramos de tubería a reponer y debidamente georeferenciado

Así mismo cabe recordar que, según lo mencionado en reunión llevada a cabo con la INTERVENTORIA DE INGENIERIA Y ESTUDIOS, y la Secretaria de Infraestructura de gobierno el pasado 4 de marzo, esta última se comprometió en definir alternativas para la reposición de red de alcantarillado, dentro de las cuales, la empresa SERVICIUDAD ESP, propuso el aporte de la mano de obra para la instalación de la red de alcantarillado en los puntos que fuesen necesarios. Y así mismo, que el material fuera aportado por la secretaria de infraestructura y las excavaciones y llenos de las obras fuera por parte del contratista ejecutor de la obra en mención. Y que a la fecha aun se esta pendiente de dichas alternativas

Proyecto Fabio Andres Montoya T

Ingeniero Apoyo Alcantarillado

Atentamente,



EDGAR AUGUSTO GIRALDO GARCIA  
Subgerente  
Subgerencia Técnica Y Operativa  
Transcriptor: Herman Cardona



HERMAN CARDONA GARCIA  
Profesional Especializado Alcantarillado  
Subgerencia Técnica Y Operativa