


SEGUIMIENTO ACCIONES TOMADAS PLANTA DE TRATAMIENTO

- **Abril 8 de 2020.**

INSUMOS QUÍMICOS:


Sulfato de Aluminio Granulado:

Se recibe en Planta los 10.000 Kg de Sulfato de Aluminio que habían sido solicitados.

SERVICIUDAD ESP		DIRECCION		NIT.		FECHA DESPACHO	
AV CENTRAL CAM P 1		Perera		332832		07 04 2020	
CUIDAD		TELEFONO		FAX		ORDEN DE COMPRA	
En		ITEM		DESCRIPCION		UNIDAD	
1		030002		SULFATO DE ALUMINIO B SOLIDO		KILO	
						CANTIDAD DESPACHADA	
						UNIDAD	
						CANTIDAD RECIBIDA	
						10.000,00	
CERTIFICADO DE CALIDAD 21898							
TRANSFORMADOR: SULFOQUIMICA S.A				PLACA: LYE-234			
NOMBRE CONDUCTOR: VICTOR EDUARDO LONDOÑO				TELEFONO:			
LUGAR DESTINO: PEREIRA				FIRMA CONDUCTOR:			
OBSERVACIONES: 400 BALTOS de 25kg. LOTE: 894							
ENTREGADO POR: 				RECIBIDO POR:			
Firma y sello autorizado				Firma y sello autorizado			

PLANTA DE TRATAMIENTO:

- Se anexa cuadro de volumen total de agua tratado en la Planta correspondiente al los días que llevamos del mes de Abril.



- Se presentaron dos daños de válvulas de operación, una de ellas fue reparada por la cuadrilla el día 9 de Abril de 2020 y el segundo por el técnico de mantenimiento que se encuentra dentro de las instalaciones de la Planta el día 10 de Abril de 2020





REPORTES ENTES DE CONTROL:

Se actualizó el cuadro de insumos químicos a la fecha y fue suministrada dicha información al correo pertinente.

	Total Químicos	Nivel de suministro
Línea base	35	35
4 de abril	33	92%
5 de abril	32	92%
6 de abril	32	91%
7 de abril	32	90%
8 de abril	31	89%
9 de abril	31	88%
10 de abril	31	87%
11 de abril	29	83%
12 de abril	28	79%

Atentamente,



Genny Marcela Hurtado Giraldo
Profesional Planta de Tratamiento.